



ABT-T1510

ABT-T2215

ABT-T2430

ABT-T2435

EN

Assembling Instruction of Tube Loudspeakers

PL

Instrukcja montażu głośników tubowych

DE

Einbaueinleitung für die Trichterlautsprecher

FR

Instruction de montage des haut-parleurs à pavillon

1

- EN** Removing the cover.
- PL** Demontaż pokrywy.
- DE** Den Deckel abbauen.
- FR** Démontage du couvercle.

2**EN** Assembling of cabling:

- putting the wires through
- connecting the wires

PL Montaż okablowania:

- wprowadzenie przewodów
- podłączenie przewodów

DE Die Verdrahtung einbauen:

- die Leitungen durch die Kabelformstücke einführen
- die Leitungen anschließen

FR Montage du câblage:

- introduction des câbles
- branchement des câbles



- EN** Setting power on transformer taps for the line 70V / 100V.
- PL** Ustawienie mocy na odczepach transformatora dla linii 70V / 100V.
- DE** Die Leistung an den Stufenschaltern für die Transformatorlinie 70V / 100V einstellen.
- FR** Réglage de la puissance sur les changeurs de prise du transformateur pour la ligne 70V / 100V.



- EN** Closing of the cover.
Mounting of the speaker on the wall or structural ceiling with the use of steel screws.
- PL** Zamknięcie pokrywy.
Montaż głośnika na ścianie lub stropie właściwym za pomocą wkrętów stalowych.

- DE** Den Deckel schließen.
Den Trichterlautsprecher mit den Schaftschrauben an die Wand oder Decke einbauen.
- FR** Fermeture du couvercle.
Montage du haut-parleur sur le mur ou au plafond à l'aide de vis en acier.





1438

Ambient System Sp. z o.o. | ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

19
1438-CPR-0640

EN 54-24:2008

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla systemów
wykrywania i sygnalizacji pożarowej

Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings

ABT-T1510 | ABT-T2215 | ABT-T2430 | ABT-T2435

Pozostałe dane techniczne: patrz „Dokumentacja techniczna”

Other technical data: see „Technical documentation”



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | F: +48 58 343 18 77

ambient@ambientsystem.eu

Updated / Data aktualizacji / Datum der Aktualisierung / Date de la mise à jour: 16.05.2019

www.ambientsystem.eu