



ABT-T2015

EN

Assembly Instruction for Fire Alarm Loudspeakers

PL

Instrukcja montażu pożarowych kolumn głośnikowych

DE

Einbaueinleitung für die Brandlautsprecher

FR

Instruction de montage des haut-parleurs d'alarme incendie

1**EN** Removing the cover.**PL** Demontaż pokrowy.**DE** Den Deckel abbauen.**FR** Démontage du couvercle.**2****EN** Cabling assembling:

- wires cabling through cable glands
- connecting of wires

PL Montaż okablowania:

- wprowadzenie przewodów przez przepusty kablówce
- podłączenie przewodów

DE Die Verdrahtung einbauen:

- die Leitungen durch die Kabelformstücke einführen
- die Leitungen anschließen


FR Montage du câblage:

- introduction des câbles par les traversées de câble
- branchement des câbles



3

- EN** Setting of power on the regulator for the 70 V / 100 V line.
- PL** Ustawienie mocy na regulatorze dla linii 70 V / 100 V.
- DE** Die Leistung am Regler für die Linie 70 V / 100 V einstellen.
- FR** Réglage de la puissance sur le régulateur pour la ligne de 70 V / 100 V.



4

- EN** Closing of the cover.
Mounting of the speaker on the wall or structural ceiling with the use of steel screws.
- PL** Zamknięcie pokrywy.
Montaż głośnika na ścianie lub stropie właściwym za pomocą wkrętów stalowych.
- DE** Den Deckel schließen
Den Brandlautsprecher mit den Schaftschrauben an die Wand oder Decke einbauen.
- FR** Fermeture du couvercle.
Montage du haut-parleur sur le mur ou au plafond à l'aide de vis en acier.



1438

Ambient System Sp. z o.o. | ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

22
1438-CPR-801

EN 54-24:2008

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla systemów
wykrywania i sygnalizacji pożarowej

Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings

ABT-T2015 | ABT-T2015C

Pozostałe dane techniczne: patrz „Dokumentacja techniczna”

Other technical data: see „Technical documentation”



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | F: +48 58 343 18 77

ambient@ambientsystem.eu

Updated / Data aktualizacji / Datum der Aktualisierung / Date de la mise à jour: 09.02.2022

www.ambientsystem.eu